

**Destinataires**

 MONSIEUR LE PRESIDENT - COMITE LOCAL SIVASUD ([contact@nieuil-espoir.com](mailto:contact@nieuil-espoir.com))

 MADAME, MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE ASLONNES ([contact@aslonnes.fr](mailto:contact@aslonnes.fr))

 MADAME, MONSIEUR - EAUX DE VIENNE - AG. LA VILLEDIEU ([analyses-agence-villedieu@eauxdevienne](mailto:analyses-agence-villedieu@eauxdevienne))

 Délégation Départementale  
de la Vienne

 Pôle Santé Publique et Environnementale  
Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

## Unité de Gestion : COMITE LOCAL SIVASUD

<b>Prélèvement</b>	00139565	<b>Commune</b>	ASLONNES
<b>Unité de gestion</b>	0064 COMITE LOCAL SIVASUD	<b>Prélevé le :</b>	jeudi 04 juin 2026 à 08h10
<b>Installation</b>	CAP 000431 FONTJOISE - FGE INFRA-TOARC	<b>par :</b>	BENJAMIN GUINOT
<b>Point de surveillance</b>	0000000780 EXHAURE FONTJOISE FGE INFRA T.	<b>Motif visite :</b>	S3
<b>Localisation exacte</b>	Robinet EB forage	<b>Type d'eau :</b>	Eau brute souterraine

Analyse effectuée par : INSTITUT D'ANALYSES ET D'ESSAIS EN CHIMIE DE L'OUEST 8601

Type de l'analyse : AP

Code SISE de l'analyse : 00139557

Référence laboratoire : E26-29923


Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>				
Nitrates (en NO3)	<0,5 mg/L	100		
<b>FER ET MANGANESE</b>				
Fer total	135 µg/L			
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX</b>				
Arsenic	15 µg/L	100		<b>Valeur hors limites</b>
Fluorures mg/L	5,4 mg/L	1,5		
Plomb	19 µg/L	50		

### CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00139565)

Eau brute souterraine non-conforme à la limite de qualité en Fluor. Toutefois, l'eau distribuée est conforme après dilution avec une autre ressource.

Signé à Poitiers le 11 juin 2026

Pour le directeur, l'ingénieur d'études sanitaires



YVES COTTET